

## 工程物资抽检结果申报

系统编号：10001484

状态：审批完成 时间：2020年5月28日

经办人	陈希挺	经办部门	质量部
标题	关于陕西大唐自闭阀扩大抽检不合格提报		
质量问题描述	<p>尊敬的集团领导您好：</p> <p>按流程审批意见，对陕西大唐自闭阀扩大抽检的4组样品报告已出。其中有一组样品出现自动关闭性能（过流切断）不符合标准要求，详情如下：</p> <p>标准要求“测量流量值与标称的过流自动关闭流量偏差<math>\leq\pm 10\%</math>，实测为<math>-11.7\%</math>（报告：2020F-0379中燃-陕西大唐），依据CJ/T 447-2014《管道燃气自闭阀》判定为不合格。</p> <p>请采购管理部、招标中心依据相关管理规定进行后续跟进处理。</p> <p>妥否，请领导批示。</p>		
附件列表	序号	文件名	备注
	1	陕西大唐扩大抽检报告.zip	
	2	材料送检记录表.jpg	

## 流程审批

审批记录				
处理时间	节点名称	处理人员	处理方式	处理意见
2020-05-28 14:44:14	发起	陈希挺	提交文档	
2020-05-29 08:44:10	物资供应链公司质量工程师	郭昌华	通过	同意提报。
2020-05-29 18:17:31	物资供应链公司总经理	沈小南	通过	同意报批。
2020-06-01 08:27:15	物资采购部供应商管理经理	贺海宁	转办：程宏伟	请程经理确认
2020-06-01 10:38:03	物资采购部供应商管理经理	程宏伟	通过	指标不符合项为切断流量偏差超出标准规定，超出部分转换成实际流量为0.02方/小时，即按标准应该在1.08方/小时的流量下关闭，实际在流量达到1.06方/小时就关闭了，相当于过早关闭，可能影响用户的正常供气，但对安全无影响。0.02方/小时的偏差实际上比较小，设备测量误差也可能导致该结果。建议取消大唐第一季度中标资格，暂停3个月（第二季度）投标资格，要求大唐整改，下次投标前需再次抽检合格。以上意见，请各位领导审定！
2020-06-01 14:13:57	物资采购部总经理	李贵豹	通过	切断流量为自闭阀核心技术招标，超出标准规定应为不合格产品。同意取消中标资格。
2020-06-01 15:31:09	总裁办分管领导(物资采购)	王传忠	通过	同意
2020-06-01 15:48:06	通知	陈希挺	阅读	

  

流程节点				
节点	节点名	处理人员	处理方式	备注
1	物资供应链公司质量工程师	郭昌华	审批	已处理
2	物资供应链公司总经理	沈小南	审批	已处理
3	物资采购部供应商管理经理	程宏伟	审批	已处理
4	物资采购部总经理	李贵豹	审批	已处理
5	总裁办分管领导(物资采购)	王传忠	审批	已处理