



重庆市川东  
燃气工程设计研究院  
证书编号: A150003200 甲级  
证书编号: A250003207 乙级

设备表 宜昌市天然气利用工程 大南门仿古街商业预留燃气管道工程 项目编号:	设计编号			
	文件号		00Q00设-1	
	共 1 页 第 1 页			
	日期		2025. 06	
	阶段	施工图	专业	燃气

序号	名称操作条件及规格	单位	数量		质量(kg)	备注
			合计	其中备用		
	调压柜前(含调压柜)设备					
一	调压设备					
1	调压柜 RX0.4/1000C (2+0)	台	1		10011425	P <sub>出</sub> :0.03MPa-0.1MPa P <sub>进</sub> :2500Pa
	配垫片及紧固件					
	进口管径: DN150 出口管径: DN150					
二	阀门					
1	PE 钢闸阀 dn160	只	1	双放散	10010020	GB/T 12224-2015
2	阀门井井盖					GB/T23858-2009
	井盖 φ700 球墨铸铁 C250 GB/T23858-2009	个	1		10036155	
	调压柜后设备					
一	阀门(燃气专用)					
1	法兰球阀 Q41F-16C(配套法兰、垫片、紧固件)					GB/T 12237-2021
	法兰球阀DN80 Q41F-16C 接管口径: D88.9x4.0	只	30		10058401	
	法兰球阀DN40 Q41F-16C 接管口径: D48.3x4.0	只	8		10058398	

图纸专用章

压力管道章

二维码

	编 制	校 核	审 核	审 定	
姓 名	刘华				
签 字					