



重庆市川东
燃气工程设计研究院
证书编号: A150003200 甲级
证书编号: A250003207 乙级

设备表		设计编号	HZ-S-2505977
		文件号	00Q00设-1
宜昌市天然气利用工程 宜贸大楼商业预留燃气管道工程			共 1 页 第 1 页
		日期	2025. 06
项目编号:		阶段	施工图 专业 燃气

序号	名称操作条件及规格	单位	数量		质量 (kg) 物资编码	备注
			合计	其中 备用		
一 阀门						
1 PE直埋球阀						GB/T15558.4-2023
	dn110球阀 双放散	个	1		10010060	
2 阀门井井盖						GB/T23858-2009
	井盖 φ700 球墨铸铁 C250 GB/T23858-2009	个	1		10011329	
二 调压柜RX0.4/600C(2+0)	GB27791-2020	台	1		10011423	
	进口压力0.03-0.1MPa , 出口压力2.5kPa					
	进口管径: DN100 出口管径: DN100					
三 燃气专用阀门						
1 涡轮球阀DN150 Q347F-16C		只	1		10056515	GB/T12237-2021
	接管口径: D168.3×5					配套法兰、垫片、紧固件
2 紧急自动切断阀						GB 44016-2024
	紧急自动切断阀 0.1MPa DN150 保持式常闭	个	1			
	DRQF-150-0.1/BTFNE					
四 其它						
1 金属软管(法兰连接)						
	DN150 PN16 法兰 (L=0.5m)	个	1		10013709	GB/T 14525-2010

图纸专用章

压力管道章

二维码

	编 制	校 核	审 核	审 定	
姓 名	杨洋	帅银涛	侣秋宁		
签 字					